



CANALIZACIÓN DESDE CUADRO DE MANDO
DEL ALUMBRADO, HASTA CUADRO ELÉCTRICO
DE LA BOMBA
CONDUCTOR RV 0,6/1kV 4x16 mm²

FASE 1
RESTO


HASTA CUADRO ELÉCTRICO
DE LA BOMBA

GLORIETA A


CALLE B-5

FASE 1
RESTO

CANALIZACIÓN HASTA ARQUETAS DE
APARATOS DE CLORACIÓN Y REGISTRO



- CANALIZACIÓN EN ACERA,
1 TUBOS Ø 90 + 1 x 35mm² Cu DESNUDO
- CANALIZACIÓN EN ACERA,
3 TUBOS Ø 90 + 1 x 35mm² Cu DESNUDO
- CANALIZACIÓN EN ACERA,
2 TUBOS Ø 90 + 1 x 35mm² Cu DESNUDO
- CRUCE DE CALZADA CON
2 TUBOS Ø 90 + 1 x 35mm² Cu DESNUDO
- CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
- ARQUETA CRUCE DE CALZADA
- LÍMITE ACTUACIÓN INDUSTRIAL ORETANIA
- LÍMITE FASE 1



AUTOR DEL TRABAJO
JEFE DE LA DIVISION DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS
Javier González Ramiro
ARQUITECTO

ESCALAS
FECHA
1/1000
ANULA AL
SEPTIEMBRE
2022
ANULADO POR

LOCALIDAD
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

PROYECTO
PLANO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1
DE LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
CANALIZACIONES

PLANO Nº
ELE.03.3
HOJA
1 DE 1