

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	5
2	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.	5

1 INTRODUCCIÓN

Se realizará un control de la ejecución de las obras a realizar, inspeccionando y vigilando todas las actividades.

El número de ensayos que se establecen en este plan de calidad deberá entenderse como el mínimo exigible, debiendo destinar el Contratista el 2 % del presupuesto base de licitación.

2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

MATERIAL A ENSAYAR / UD. DE OBRA			TIPO DE ENSAYO	ESPECIFICACIONES	Nº ENSAYOS
Ud	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN			
m3	SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32	17,43	Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor modificado	NLT 108 ó UNE 103501	1
			Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad (mínimo cinco determinaciones por desplazamiento) en zahorras.	NLT 109	5
m3	BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20	49,09	Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor modificado	NLT 108 ó UNE 103501	1
			Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad (mínimo siete determinaciones por desplazamiento) en zahorras.	NLT 109	15
m3	HORMIGON HM-20	180,06	Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta tres probetas prismáticas de 15x15x60 cm., curado, refrentado y rotura	UNE 83301:1991 y 83305:1986	3
m3	RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	367,62	Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor modificado	NLT 108 ó UNE 103501	1
			Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad (mínimo cinco) determinaciones por desplazamiento) en suelos	NLT 109	15
T	M.B.C. TIPO AC16 SURF S / AC22 BIN S	194,90	Extracción probeta-testigo en mezcla bituminosa con diámetro 100 Mm. y determinación de la densidad y espesor (mínimo 2 testigos por desplazamiento)	NLT 168	4
			Ensayo Marshall completo, incluyendo: Fabricación de 3 probetas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos	Varias	2